




Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура  
Тимашевского района**

ул. Пролетарская, 121, г. Тимашевск, Россия, 352700  
тел. 8 (86130) 4-12-70



387140 730301

Директору МБУ ДО ДЮСШ

Покотило А.П.

ул. Ленина, д. 154,  
г. Тимашевск,  
Тимашевский район.

22.02.2024 №Прдр-20030047-5-24/-20030047

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства в сфере  
безопасных условий обучения

Прокуратурой Тимашевского района на основании задания прокуратуры края от 09.02.2024 № 7/1-27-2024/2313-24-20030001 об организации проверки исполнения законодательства о физической культуре и спорте с привлечением специалистов ОНД и ПР Тимашевского района, территориального отдела Роспотребнадзора проведена проверка безопасности пребывания несовершеннолетних на гребной базе МБУ ДО СШ муниципального образования Тимашевский район (далее - МБУ ДО СШ), расположенной по ул. Мичурина, 50, мкр-н. Садовод, г. Тимашевск, в ходе которой выявлены нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с п. 15 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно положениям Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Данный закон распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянско-фермерские хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу положений ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за

Прокуратура Тимашевского района Краснодарского  
края  
№ Прдр-20030047-5-24/-20030047

нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР РФ № 1479).

В нарушение п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" не организована проверка наружного противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью);

- в нарушение ст.4. ч.4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования прибор приемно-контрольный пожарный, не установлен в помещении пожарного поста.

По правилам ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории гребной базы отсутствуют дорожки и подходы к пирсам, к эллингам, к зданию с раздевалками с твёрдым покрытием и без дефектов.

По результатам оценки выборочных личных медицинских книжек сотрудников МБУ ДО СШ установлено, что в личной медицинской книжке Козленко В.А.(№ 54986121, выдана 30.11.2023 г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствуют данные о вакцинации; в личной медицинской книжке тренера Миңасяна А.М. (№ 43507593, выдана 23.06.2020 г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; в личной медицинской книжке тренера Устинова Е.П. (№ 54028656, выдана 07.09.2023 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствуют данные о вакцинации; в личной медицинской книжке Беляевой Л,А (№ 43507608, выдана 23.06.2020 года Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствуют данные о вакцинации, об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; в личной медицинской книжке Стеценко Н.В. (№ 43507604, выдана 23.06.2020 года Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствуют данные о вакцинации, об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; в личной медицинской книжке тренера Терзыман О.А. (№ 43507589, выдана 23.06.2020 года Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствуют данные о вакцинации, об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф – что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что учреждением дополнительного образования не уделяется должного внимания соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, безопасности пребывания в образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,

предлагаю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заранее уведомив прокуратуру района о месте и времени его рассмотрения.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.Г. Мельников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A740A25FCBA746F8171906B2ECBF1715  
Владелец МЕЛЬНИКОВ ДАНИИЛ ГЕННАДИЕВИЧ  
Действителен с 04.07.2023 по 26.09.2024


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН  
Ленина ул., д.154, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700  
Тел. (861-30) 4-12-05, факс 4-12-05  
E-mail: dussh.vva@mail.ru  
ИНН 2353014026 ОГРН 1022304044858

от 26.03.2024 № 69/24  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прокурору Тимашевского  
района Старшему советнику  
юстиции  
Д.Г.Мельникову

Об устранении нарушений законодательства  
в сфере безопасных условий обучения

ОТВЕТ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
№Прдр-20030047-5-24/-20030047  
от 22 февраля 2024 года



На Ваше Представление №Прдр-20030047-5-24/-20030047 от 22 февраля 2024 года, в целях устранения нарушений законодательства в сфере безопасных условий обучения, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» муниципального образования Тимашевский район, сообщает следующее.

Администрацией МБУДО «СШ» проведены ряд организационных, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по устранению выявленных недостатков пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований объекта «Гребная база» МБУДО «СШ», находящегося по адресу: город Тимашевск, мкр. Садовый, улица Мичурина 50 (пятьдесят), в том числе:

1. В соответствии с пунктом 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 27 февраля 2024 года с ООО «Сигнал» заключён Договор №67 (ИКЗ 243235301402623530100100030000000244) предметом которого является «проверка наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу (пожарного гидранта Г шт.) на объекте по адресу: г.Тимашевск, пер.Тимирязева, 2 (ближайший (на расстоянии 30 метров) от гребной базы гидрант). Актом испытания сети на водоотдачу и проверки состояния пожарных гидрантов от 04 марта 2024 года подтверждено, что пожарный гидрант находится в технически исправном состоянии, расход воды и рабочее давление соответствует расчетным требованиям. Подъезд к гидранту свободен, имеет знак ПГ, прочищено сливное устройство.

В соответствии со ст.4 ч.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», для переноса приёмно-контрольного пожарного прибора в помещение пожарного поста (пункта охраны) составлена Заявка на проверку сметы от 19 марта 2024 года исх.№59/24, согласованная с Исполняющим обязанности начальника управления образования

Т.П.Волошиной, и врученная в Муниципальное казенное учреждение капитального строительства муниципального образования Тимашевский район.

3. В соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в Муниципальное казенное учреждение капитального строительства муниципального образования Тимашевский район 29.02.2024 года исх.№54/24 направлена Заявка на составление сметы на благоустройство территории Гребной базы.

4. С целью устранения нарушений п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учреждением проведены следующие мероприятия:

- в личной медицинской книжке рабочего Козленко В.А. (№ 54986121, выдана 30.11.2023г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») были восстановлены данные о вакцинации;

- в личной медицинской книжке тренера-преподавателя Минасяна А.М. (№ 43507593, выдана 23.06.2020г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») отсутствует запись результатов исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, так как при утере предыдущей медицинской книжки нет возможности восстановить запись. Срок готовности повторных результатов исследования - 27.03.2024 г.;

- в личной медицинской книжке тренера-преподавателя Устинова Е.П. (№ 54028656, выдана 07.09.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») были восстановлены данные о вакцинации;

- в личной медицинской книжке техника Беляевой Л.А. (№ 43507608, выданной 23.06.2020г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») были восстановлены данные о вакцинации и повторно сданы исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф - 22.03.2024 г.;

- в личной медицинской книжке тренера-преподавателя Стеценко Н.В. (№ 43507604, выдана 23.06.2020г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») были восстановлены данные о вакцинации и повторно сданы исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. Срок готовности повторных результатов исследования - 26.03.2024 г.;

- в личной медицинской книжке тренера-преподавателя Терзыман О.А. (№ 43507589, выдана 23.06.2020г. Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») были восстановлены данные о вакцинации и повторно сданы исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. Срок готовности повторных результатов исследования - 27.03.2024 г.

Отсутствие результатов о вакцинации и об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф в медицинских книжках работников объясняется тем, что работниками не были предоставлены предыдущие медицинские книжки.

Впредь, МБУДО «СП» будет уделяться должное внимание соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, безопасности

пребывания в образовательной организации.

5. Приказом МБУДО «СШ» от 22.03.2024 г. №470 применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечаний ответственным работникам (копия приказа прилагается).

6. Копии документов и фотографий, подтверждающих выполнение мероприятий по устранению нарушений передаются нарочно.

Приложение:

1. Копия договора №67 (ИКЗ 243235301402623530100100030000000244) от 27 февраля 2024 года с ООО «Сигнал».
2. Копия акта испытания сети на водоотдачу и проверки состояния пожарных гидрантов от 04 марта 2024 года.
3. Копия заявки на проверку сметы от 19 марта 2024 года исх.№59/24.
4. Копия заявки на составление сметы от 29.02.2024 года исх.№54/24.
5. Копия приказа МБУДО «СШ» от 22.03.2024 г. №470.

Директор МБУДО «СШ»



А.П. Покотило